


SA-300

〈レンタル品〉

水中攪拌機のご紹介



SA-1.5C

形式	周波数 Hz	同期 回転数 rpm	プロペラ 外径 mm	プロペラ ピッチ mm	プロペラ出口 平均流速 m/s	流量 m³/min	清水時 軸動力 kW	清水時 電流値 A	反力 N	モータ 出力 kW	質量 kg
SA-250	50	1,000	240	130	1.32	4.0	0.44	4.2	88	1.2	34
	60	1,200	240	130	1.52	4.6	0.62	3.7	118		
SA-300	50	1,000	280	200	2.02	8.8	1.5	10.5	300	3.3	80
	60	1,200	280	200	2.36	10.3	2.3	10.5	410		
SA-350	50	1,000	316	200	2.22	12.1	2.3	17.0	450	5.5	94
	60	1,200	316	200	2.61	14.3	3.3	16.0	620		
SA-1.5C	50	100	870	1,010	0.89	34.9	0.93	5.6	470	1.5	77
	60	120	790	1,010	1.00	32.4	1.28	5.6	490		

攪拌方向を簡単に変更

＊着脱装置を使用することで、攪拌方向を簡単に変更できます。

沈殿物の沈降防止

＊攪拌することにより固形物の沈降を防止します。

スラリーの攪拌

＊水流による攪拌作用に加え、槽内全体に流れを発生させることで、少ない消費電力でスラリーの攪拌を行います。

用途に応じ、最適な攪拌機が選べます。
まずはお気軽にお問合せください。



TKK 東京機材工業株式会社

<https://www.t-kizai.co.jp>



本社
北海道支店
東北支店
横浜支店
名古屋支店
大阪支店
広島支店
九州支店

〒103-0022	東京都中央区日本橋室町1-9-12 共同ビル3階・9階
〒060-0002	北海道札幌市中央区北2条西3-1-16 太陽生命ひまわり札幌ビル3階
〒980-0023	宮城県仙台市青葉区北目町1-18 ビースビル北目町4階
〒220-8109	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー9階
〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦1-10-27 カネヨビル5階
〒541-0042	大阪府大阪市中央区今橋1-2-20 洪庵日生ビル8階
〒732-0827	広島県広島市南区稻荷町3-20 トーレ稲荷町ビル6階
〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1 西日本シティビル10階

TEL 03-3245-1001	FAX 03-3245-0160
TEL 011-211-4561	FAX 011-211-4562
TEL 022-738-7011	FAX 022-748-7881
TEL 045-664-7111	FAX 045-664-7101
TEL 052-228-6441	FAX 052-228-6442
TEL 06-6121-6261	FAX 06-6121-6241
TEL 082-236-3541	FAX 082-236-3542
TEL 092-432-0501	FAX 092-432-0504